



® TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague, SOE

Akreditované zkušební laboratoře, Autorizovaná osoba, Notifikovaná osoba, Oznámený subjekt, Subjekt pro technické posuzování, Certifikační orgány, Inspekční orgán / Accredited Testing Laboratories, Authorized Body, Notified Body, Technical Assessment Body, Certification Bodies, Inspection Body • Prosecká 811/76a, Prosek, 190 00 Praha 9, Czech Republic

Oznámený subjekt 1020

Pobočka 0400 – Teplice

ZPRÁVA O DOZORU

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (nařízení o stavebních výrobcích – CPR),
přílohy V nahrazené nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014, **systém 1+**

č. 040-081474

Název výrobku:

Portlandský cement s vápencem EN 197-1

typ / varianta: **CEM III/A-LL 52,5 R**

**Výrobek je určen pro přípravu betonu, malt, injektážní malty a jiných směsí pro stavění
a výrobu stavebních výrobků.**

výrobce:

Heidelberg Materials CZ, a. s.

IČO: 26 20 95 78
Adresa: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
Výrobna: Závod Mokrá
IČO: 26 20 95 78
Adresa: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
Zakázka: Z 040 03 0293

Číslo osvědčení: **1020 – CPR – 040 070699**

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 4

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Počet stran příloh:

Denisa Tůmová
Ing. Denisa Tůmová Trajkovská
vedoucí posuzovatel

Osoba odpovědná za správnost této zprávy:

Teplice, 26. května 2025



Pavel Rubáš
Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.
zástupce vedoucího oznámeného subjektu

Upozornění: Bez písemného souhlasu zástupce vedoucího oznámeného subjektu se tento protokol nesmí reprodukovat jinak, než celý.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., Pobočka 0400-Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, Česká republika
Tel.: 417 719 020, 417 719 026, e-mail: rubas@tzus.cz, www.tzus.cz
Bankovní spojení (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, č.ú.: 1501-931/0100, IČ: 00015679, DIČ: CZ00015679

1 Všeobecné údaje

1.1 Údaje o výrobcí

Heidelberg Materials CZ, a. s.

Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov

IČO: 26 20 95 78

Výrobna: Závod Mokrá, Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov.

1.2 Údaje o výrobku

Název výrobku:

Portlandský cement s vápencem CEM II/A-LL 52,5 R

Popis a určení výrobku (vymezení způsobu použití ve stavbě):

Výrobek je určen pro přípravu betonu, malt, injektážní malty a jiných směsí pro stavění a výrobu stavebních výrobků.

1.3 Technická specifikace, popř. technické předpisy (v platném znění)

- EN 197-1:2011 Cement – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití.
- Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při dozoru

- ČSN EN 197-2:2020 Cement – Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností.
- Příručka jakosti a související dokumentace.
- Protokoly o zkouškách uvedené v bodě 2.5.

1.5 Informace o předchozím dozoru

Toto je třetí dozor nad certifikovaným systémem řízení výroby.

Předchozí dozor byl vykonán oznámeným subjektem 1020 s kladným výsledkem - viz Zpráva o dozoru č. 040-077616 ze 19. dubna 2024 (TZÚS Teplice).

2 Průběh dozoru

2.1 Datum provedení:

27. a 28. května 2024

2.2 Dozor vykonali:

Vedoucí posuzovatel: Ing. Denisa Tůmová Trajkovská

Posuzovatel: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D., LL.M.

2.3 Způsob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelný dozor zahrnující posouzení a hodnocení systému řízení výroby z hlediska schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných vlastností výrobku (ČSN EN 197-2:2020) a kontrolu dodržení deklarovaných vlastností zkouškami vzorků výrobku v rozsahu stanoveném technickou specifikací EN 197-1:2011.



2.4 Odběr vzorků

Přehled o odběru vzorků je uveden v připojené tabulce; další informace o odběrech vzorků jsou uvedeny v protokolech o zkouškách (viz 2.5).

poř. č.	1	2	3	4	5	6
datum	23.04.2024	11.06.2024	05.08.2024	08.10.2024	02.12.2024	03.02.2025

2.5 Výsledky zkoušek výrobku

Protokol 040-078281 o zkouškách cementu CEM II/A-LL 52,5 R, TZÚS Teplice, červen 2024
 Protokol 040-078660 o zkouškách cementu CEM II/A-LL 52,5 R, TZÚS Teplice, srpen 2024
 Protokol 040-079294 o zkouškách cementu CEM II/A-LL 52,5 R, TZÚS Teplice, říjen 2024
 Protokol 040-080026 o zkouškách cementu CEM II/A-LL 52,5 R, TZÚS Teplice, prosinec 2024
 Protokol 040-080491 o zkouškách cementu CEM II/A-LL 52,5 R, TZÚS Teplice, únor 2025
 Protokol 040-081326 o zkouškách cementu CEM II/A-LL 52,5 R, TZÚS Teplice, květen 2025
 Protokol 040-080810 o stanovení obsahu přírodních radionuklidů, TZÚS Teplice, březen 2025
 Zpráva o posouzení systému řízení výroby č. 040-077465, TZÚS Teplice, červen 2024

2.6 Výsledky posouzení systému řízení výroby

Výsledky z dozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobci. V průběhu dozoru nebyly zjištěny neshody.

Požadavek normy, zejména systém kontroly výrobního procesu, jsou zajištěny a zdokumentovány. Systém řízení výroby byl posouzen jako vyhovující.

3 Vyhodnocení výsledků dozoru

3.1 Vyhodnocení výsledků zkoušek výrobku

Sledovaná vlastnost ¹⁾	Protokol o zkoušce	Zkušební postup	Výsledek zkoušky	Požadovaná úroveň	Vyhodnocení
Složky a složení (-)	040-077465	zkušební postupy výrobce	vyhovuje	tabulka č. 1 EN 197-1	vyhovuje
Pevnost v tlaku (MPa)	040-078281 040-078660		40,4	≥ 30,0	vyhovuje
			64,5	≥ 52,5	vyhovuje
Počátek tuhnutí (min)	040-079294	ČSN EN 196-3	165	≥ 45	vyhovuje
Objemová stálost rozpnutí (mm)	040-080026 040-080491 040-081326		0,0	≤ 10,0	vyhovuje
Objemová stálost obsah SO₃ (%)		ČSN EN 196-2	2,78	≤ 4,00	vyhovuje
Obsah chloridů (%)			0,133	≤ 0,1	vyhovuje
Index hmotnostní aktivity	040-080810	Doporučení SÚJB 2017	0,24	≤ 1,0	vyhovuje

1) u všech vlastností s rozměrem % se jedná o procenta hmotnosti

2) počáteční pevnost

3) normalizovaná pevnost

3.2 Vyhodnocení systému řízení výroby

- Technická dokumentace výrobce Heidelberg Materials CZ, a. s. (Závod Mokrá) obsahuje popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce.
- Při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické specifikaci ČSN EN 197-2:2020.



- Systém FPC je v souladu s technickou specifikací.

3.3 Vyhodnocení dodržování podmínek platnosti osvědčení

- Nedošlo ke změnám okolností, za kterých bylo osvědčení vydáno.

4 Závěr

Při dozoru bylo zjištěno, že

- výrobek je v souladu s vlastnostmi deklarovanými výrobcem dle technické specifikace EN 197-1:2011
- systém řízení výroby odpovídá technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikací ČSN EN 197-2:2020 a zajišťuje dosažení a udržení deklarovaných vlastností výrobku.

Zjištění a závěry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností, za kterých bylo posouzení provedeno.

5 Přílohy

Bez příloh.

